

Pedido de esclarecimento nº 02, do dia 15/08/2024

Pregão Eletrônico Nº 007/2024 (90007/2024)

Processo SEI: 163.00000717/2024-92

Objeto: Contratação de serviços para confecção e instalação de persianas e pisos vinílicos

Foram apresentados os questionamentos abaixo:

- 1 - O edital apresenta dualidade na espessura do piso vinílico ora descreve 5mm e no Termo de Referência 3mm.
- 2 - O piso vinílico solicitado é em placas ou régua ? Há cor de preferência ?
- 3 - A metragem de 160m² é de área útil ou está contemplado algum percentual de perda?
- 4 - O local da instalação será entregue livre de mobiliário ou será totalmente livre para remoção do carpete e instalação do piso vinílico?
- 5 - E por fim, será uma entrega única no quantitativo total do piso vinílico, correto ?

Em atendimento ao pedido de esclarecimento, a comissão de licitação informa:

- 1 - A espessura correta para o piso vinílico é de 5mm. Para a devida correção, o edital foi republicado, mantendo-se a data da sessão pública de licitação.
- 2 - O piso vinílico é em régua, a cor de preferência é amadeirado de tom médio, a ser escolhido antes da instalação, de acordo com as opções disponíveis.
- 3 - A metragem já está considerando o percentual de perda.
- 4 - O Mobiliário será remanejado para remoção do carpete e instalação de piso.
- 5 - Sim correto.